

O.C.P.I Dolj este operator de date cu caracter personal nr. 832

Anexa nr.7_ Specificații tehnice

A. Caracteristicile minime solicitate

Prezentele caracteristici reprezintă cerințele tehnice, funcționale și calitative minime solicitate de autoritatea contractant.

1. Suprafețe :

1.1. clădiri existente

- suprafața utilă (mp): minim 300 mp - maxim 1000 mp;
- suprafața desfășurată (mp) : minim 320 mp - maxim 1200 mp;
- suprafața liberă de construcții (mp) : minim 10 mp - maxim 200 mp;

1.2. terenuri

- suprafața totală (mp): minim 320 mp - maxim 1500 mp;
- suprafața liberă de construcții (mp): minim 20 mp - maxim 500 mp;

2. Amplasarea zonală a imobilului:

În localitatea Craiova sau pe teritoriul localităților limitrofe.

Nu este recomandabilă amplasarea acestor depozite într-o zonă în care factorii de risc atât cei permanenți, constând în vecinătăți periculoase: surse de explozie sau incendii, degajări nocive atât chimice cât și biologice, terenuri instabile, zone inundabile sau cu un nivel ridicat al apelor freatice etc., cât și a celor ocazionali: obiective strategice atât în apropiere sau în amonte; să fie evitate pe cât posibil.

Imobilul să fie ușor accesibil celor interesați.

Să se asigure căi de evacuare în caz de necesitate.

Să se asigure închiderea într-un perimetru propriu cu un sistem de pază de sine stătător.

Compartimentele de arhivă nu se vor integra în imobile în care se desfășoară procese tehnologice care implică factorii de risc enumerați, precum și în imobile ce au închideri perimetrice din panouri izopan.

3. Numărul căilor de acces rutier : Cel puțin o cale de acces. Imobilul să fie ușor accesibil celor interesați.

4. Distanța maximă până la un mijloc de transport în comun: 2000 m;

5. Utilitățile la care imobilul este branșat/are acces, minim : - apă, canal, gaze, electricitate, *cu posibilitate de conectare la sistemele de telefonie fixă și internet;*

- Iluminatul artificial se va realiza cu lămpi antiex, va urmări axul culoarului dintre rafturi și nu va depăși 50 lucsi/mp.

- Ventilarea artificială prin instalații de ventilare sau cu ajutorul camerelor de climă va urmări menținerea permanentă în limita parametrilor a temperaturii și umidității relative.

Microclimatul interior se va menține pe cât este posibil în limitele: temperatura +15°C - +25°C iar umiditatea relativă a aerului între 40-65% pentru arhivă pe suport hârtie.

- Depozitele de arhivă vor fi dotate cu instalații automate de stingere a incendiilor.

- Dotările obligatorii ale imobilului :clădirea va dispune de cel puțin două căi de evacuare pe verticală (scări). Ținând seama că principalul element de