

## Anexa nr.6\_ Specificații tehnice

### A. Caracteristicile minime solicitate

Prezentele caracteristici reprezintă cerințele tehnice, funcționale și calitative minime solicitate de autoritatea contractantă.

#### 1. Suprafețe :

##### 1.1. clădiri existente

- suprafața utilă (mp): minim 300 mp - maxim 600 mp;
- suprafața desfășurată (mp) : minim 320 mp - maxim 800 mp;
- suprafața liberă de construcții (mp) : minim 10 mp - maxim 200 mp;

##### 1.2. terenuri

- suprafața totală (mp): minim 320 mp - maxim 1200 mp;
- suprafața liberă de construcții (mp): minim 10 mp - maxim 200 mp;

#### 2. Amplasarea zonală a imobilului:

În localitatea Craiova sau pe teritoriul localităților limitrofe.

Nu este recomandabilă amplasarea acestor depozite într-o zonă în care factorii de risc atât cei permanenți, constând în vecinătăți periculoase: surse de explozie sau incendii, degajări nocive atât chimice cât și biologice, terenuri instabile, zone inundabile sau cu un nivel ridicat al apelor freatice etc., cât și a celor ocazionali: obiective strategice atât în apropiere sau în amonte; să fie evitate pe cât posibil.

Imobilul să fie ușor accesibil celor interesați.

Să se asigure căi de evacuare în caz de necesitate.

Să se asigure închiderea într-un perimetru propriu cu un sistem de pază de sine stătător.

Compartimentele de arhivă nu se vor integra în imobile în care se desfășoară procese tehnologice care implică factorii de risc enumerați, precum și în imobile ce au închideri perimetrice din panouri izopan.

Spațiul ce va fi închiriat cu destinația de arhivă să dețină autorizație de funcționare (depozitare) din partea M.A.I. – Arhivele Naționale ale României.

**3. Numărul căilor de acces rutier :** Cel puțin o cale de acces. Imobilul să fie ușor accesibil celor interesați.

**4. Distanța maximă până la un mijloc de transport în comun:** 1000 m;

**5. Utilitățile la care imobilul este bransat/are acces, minim :** - apă, canal, gaze, electricitate, *cu posibilitate de conectare la sistemele de telefonie fixă și internet;*

- Iluminatul artificial se va realiza cu lămpi antiex, va urmări axul culoarului dintre rafturi și nu va depăși 50 lucsi/mp.

- Ventilarea artificială prin instalații de ventilare sau cu ajutorul camerelor de climă va urmări menținerea permanentă în limita parametrilor a temperaturii și umidității relative.

Microclimatul interior se va menține pe cât este posibil în limitele: temperatura +15°C - +25°C iar umiditatea relativă a aerului între 40-65% pentru arhivă pe suport hârtie.

- Depozitele de arhivă vor fi dotate cu instalații automate de stingere a incendiilor.
- Ținând seama că principalul element de dimensionare la evacuare îl constituie numărul de oameni (reduc la arhivă) și că elementul ce trebuie evacuat îl constituie arhiva, căile de evacuare se vor dimensiona ținând seama de acesta din urmă;
- asigurarea microclimatul interior se va menține pe cât este posibil în limitele: temperatura +15°C - +25°C iar umiditatea relativă a aerului între 40-65% pentru arhivă pe suport hârtie;
- Depozitele de arhivă vor fi dotate cu instalații automate de stingere a incendiilor.

#### **6. Dotările obligatorii ale imobilului:**

**Caracteristicile minimale ale construcției/spațiului ce urmează a fi închiriat vor respecta normativului privind caracteristicile tehnico-funcționale ale spațiilor și echipamentelor de depozitare și conservare a arhivelor aflate în administrarea creatorilor publici și privați de arhivă.**

#### **ÎNCĂPERI DESTINATE PĂSTRĂRII ARHIVEI**

Încăperile destinate păstrării arhivei creatorilor de arhivă, trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

- Nu trebuie amplasate, deasupra, dedesubtul sau în vecinătatea magaziiilor de substanțe explozibile, inflamabile, corozive, de coloranți, a încăperilor în care se lucrează cu foc deschis.
- Nu se amplasează în poduri, mansarde, subsoluri tehnice sau în încăperi inundabile.
- Nu se amplasează în construcții provizorii.
- Prin depozitele de arhivă se interzice trecerea conductelor de gaze combustibile, a coșurilor și canalelor de fum.
- Rafturile, dulapurile, rastelele etc. trebuie confecționate din materiale incombustibile. Amplasarea acestora se face astfel încât să poată permite o evacuare rapidă a materialului depozitat.
- Instalațiile electrice din depozitele de arhivă trebuie executate, astfel încât, să poată fi deconectate din exteriorul încăperii. Corpurile de iluminat se amplasează pe axul culoarelor dintre rafturi, la o distanță de minimum 50 cm de arhivă depozitată. Corpurile de iluminat electric cu incandescență trebuie prevăzute cu globuri de protecție.
- Microclimatul interior se va menține pe cât este posibil în limitele: temperatura +15°C - +25°C iar umiditatea relativă a aerului între 40-65% pentru arhivă pe suport hârtie.

1.1.8. Depozitele ce depășesc o capacitate de 100 m.l. arhivă, trebuie prevăzute cu o cameră de lucru, dimensionată în funcție de numărul de oameni ce lucrează în acest sector.

## CLADIRI ȘI COMPARTIMENTE DE ARHIVĂ

2.1. Prin clădiri de arhivă se înțeleg obiecte distincte cu toate instalațiile aferente destinate a depozita materialul arhivat al instituției respective indiferent de suportul material al acesteia, unități funcționale în care se desfășoară toate activitățile ce intră în incidența Legii nr. 16/1996 Legea Arhivelor Naționale.

Prin compartimente de arhivă se înțeleg secțiuni orizontale sau verticale din imobilul administrativ, în care se depozitează arhiva de orice fel și se desfășoară operațiunile arhivistice fără a perturba sau a fi perturbată de celelalte activități pentru care este destinată construcția. În cazul în care suportul material al arhivei create este diferit (hârtie, film, benzi sonore etc.), nu este obligatoriu ca aceste depozite să fie comasate într-o singură zonă a imobilului ci pot fi dispersate, fiecare depozit având asigurată însă funcționalitatea și securitatea materialului depozitat.


- Finisaje exterioare: tocarie PVC/aluminiu/lemn cu geam termopan/geam;
- Finisaje interioare: peretii interiori sa fie zugraviti corespunzator pentru un spatiu de arhiva, pardoseala sa fie rezistenta la trafic;
- Imobilul sa aiba o compartimentare a spatiului pretabila pentru activitatea de arhiva;
- Spatiile sanitare sa fie amenajate cu instalatii sanitare in stare buna de functionare, gresie si faianta;
- Iluminatul incaperilor: iluminat natural si/sau artificial;
- Posibilitatea amenajarii de spatii de lucru cu publicul;
- Alte spatii: holuri, scari, spatii tehnice, magazii;
- Posibilitatea de parcare pentru un numar de minim 2 autoturisme;

## B. CARACTERISTICI FACULTATIVE:

- Sistem de supraveghere video, sistem de alarma.

## DIRECTOR OCPI DOLJ

Mihai CILIBIU



## COMISIA DE EVALUARE

Lorena Mădălina DIACONU – Președinte  
Viorel PREDICA – Membru  
Janeta – Silvia DERVEȘTEANU – Membru  
Ștefăniță MITROI – Secretar comisie

